



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов**

427310, с. Вавож, пер. Азина, 2, телефон (факс) 8(34155) 2-10-01

e-mail: vavgn@mchs-18.ru

с. Вавож

«23» декабря 2019 г.
11 час. 20 мин.

Предписание № 27/37/1/1-1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Вавожская средняя общеобразовательная школа», директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя общеобразовательная школа».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 27/37 от «11» декабря 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Безиным Сергеем Андреевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 19 декабря 2019г., с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. 23 декабря 2019г.,

с целью: исполнения приказа ГУ МЧС России по Удмуртской Республике №526 от 02.12.2019г., изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И. от 05.11.2019г. № ЮБ-П4-9546,

проведена **внеплановая** выездная проверка объект защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя общеобразовательная школа» (**юридический адрес:** Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Интернациональная, 64), осуществляющего свою деятельность по адресу:

Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Интернациональная, 64 (объект защиты относится к категории высокого риска).

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Мельников Владимир Анатольевич.

совместно с директором МБОУ «Вавожская СОШ» Сулимовой Екатериной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание источника наружного противопожарного водоснабжения. Фактически из одного пожарного резервуара протекает вода (заполнен водой не полностью)	П. 55 Правил противопожарного режим в РФ - руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.07.2020г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Мельников В.А.



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

«23» декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Вавожская СОШ» Сулимова Екатерина Николаевна.

«23» декабря 2019 г.

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)